



Laboratorium Techniki Budowlanej

Sp. z o.o.

41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83 ; NIP 629-24-65-943
tel./fax (+48) 32 264 079; LTB@LTB.org.pl

KRS 0000447876; REGON 243166560
Wysokość kapitału zakładowego: 66 000 PLN Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy opłacony w całości

Rok założenia: 2000


System zarządzania (ISO/IEC): EN 17025
Jednostka notyfikowana (NB): 1827
Jednostka akredytowana (AB): 661
Członek komitetu technicznego: PKN KT 169
Członek komitetu technicznego: PKN KT 179
Członek komitetu technicznego: CEN TC 33

CERTIFICAZIONE DELLE ANALISI DI TIPO (TT) **ai sensi della norma EN 14351-1+A2** **N. 796/B – 2021 – 14**

Laboratorium Techniki Budowlanej condotte secondo PN-EN ISO 10077-1:2017 e
PN-EN ISO 10077-2:2017 termica 796/B-2021 finestre nel sistema **bluEvolution 82**
calcolo descritto nella relazione, commissionata dalla società:

TERMO PROFIL Sp. z o.o.
ul. Górnicza 17E
44-300 Wodzisław Śląski, Polonia

I risultati	
Sezione	HO9020 – HO8521
U_f [W/m ² K]	1,0
Ψ [W/mK]	0,036
U_g [W/m ² K]	0,5 (4/18/4/18/4)
U_w [W/m ² K] per la finestra 1,23 x 1,48 m	0,76
I risultati delle analisi si riferiscono esclusivamente al campione analizzato ed alle condizioni di analisi. La dichiarazione dei parametri destinati ad altri elementi deve essere conforme ai principi di cui alla norma EN 14351-1+A2	



Responsabile Qualità

Maciej Żyła



Responsabile Tecnico

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, il 19 febbraio 2021